报告编号	Z2004WT8888-01210
总页数	共 6 页







中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0462

检 测 报 告

产品名称: UPS 电源

型号规格: ET3K

检测类别: 委 托 检 测

生产企业: 深圳市山硕电源科技有限公司

委 托 方: 深圳市山硕电源科技有限公司



中 国 赛 宝 实 验 室

工业和信息化部电子第五研究所

声　明

1　报告无“检验检测专用章”无效。

2　复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

3　报告无主检、审核、批准人签章无效。

4　报告涂改无效。

5　未经书面批准，不得部分复制检测报告。不得擅自修改或不合理、不规范、不合法使用报告。

6　对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，否则视为认可检测结果。

7　委托检测仅对收到的样品负责。

8　报告中“判定”或“结果”为“P”表示该项检测“合格”；“F”表示该项检测“不合格”；“NA”表示该项检测不适用；“ND”表示该项检测未检出；“—”表示该项无需判定。

9　不得利用检测结果和检测报告进行不当或违法宣传。

10　若本报告不加盖 CMA 标识章则不具有社会证明作用。

联络地址：广东省广州市天河区东莞庄路 110 号

通 信 处：广州 1501 信箱 07 分箱

邮政编码：510610

电话总机：020-85131111

传　　真：020-87236171，85131313

业务联系：020-87237177，market@ceprei.biz

查　　询：020-87237150，85131123，info@ceprei.biz

投　　诉：020-87236881，qic@ceprei.biz

中 国 赛 宝 实 验 室
工业和信息化部电子第五研究所
检 测 报 告

报告编号：Z2004WT8888-01210　　第 3 页共 6 页

产品名称	UPS 电源	样品型号	ET3K
		商　　标	/
生产企业	深圳市山硕电源科技有限公司	检测类别	委托检测
生产企业地址	深圳市宝安区石岩街道浪心社区塘头大道 196 号 A 座 15 屋-01	检测地点	见第 4 页
委 托 方	深圳市山硕电源科技有限公司		
委托方地址	深圳市宝安区石岩街道浪心社区塘头大道 196 号 A 座 15 屋-01		
样品数量	1	收样日期	2020 年 4 月 16 日
送 样 者	委托方	检测日期	2020 年 4 月 16 日 至 2020 年 4 月 21 日
检测环境	温度：15℃～35℃　相对湿度：45%～75%　气压：86kPa～106kPa		
检测项目	见本报告第 5 页		
检测依据	GB7260.1-2008《不间断电源设备第 1-1 部分：操作人员触及区使用的 UPS 的一般规定和安全要求》		
检测结论	本次委托的检测项目，符合检测依据/判定依据的要求，检测结论为合格 （检验检测专用章） 报告发布日期：2020 年 04 月 21 日		
说　明	检测项目按委托方要求。		

主检：李巍　　审核：黄[illegible]　　批准：[illegible]

日期：2020.4.21　　日期：2020.04.21　　日期：2020.04.21

检测说明与样品描述	
检　测　地　点	广东省广州市天河区东莞庄路 110 号。
多检测地点说明	/
报告签发地点	广东省广州市天河区东莞庄路 110 号。

样品描述：样品功能正常、外观完好；产品的额定容量为 3kVA/2.4kW。

照片：





GB7260.1-2008			
条款	试验要求	试验结果	结论
2.6.3.4/RD	接地导体及其连接的电阻(Ω),试验电流(A)	试验电流：32A，接地电阻：0.013Ω	P
8.2	抗电强度		P
5.2.1/RD	一般要求	见附表 8.2	P
5.2.2/RD	试验程序	见附表 8.2	P
5.8，6，8.2 和 9	表:抗电强度试验和脉冲试验及电涌试验		P
试验电压施力部位:		试验电压(V)	击穿 是/否
电源输入-金属外壳		1500	否
附加信息			

主要的检测仪器、设备清单

序号	仪器、设备名称	型号	编号	校准有效期至
1	高压仪	TOS9201	HD000464	2020.11.03
2	接地电阻测量仪	TOS6210	PM001710	2020.11.03
3	交流电源	AFC-11015	F304050586	2021.02.23
4	湿温度计	608-H2	82335	2020.07.25